

Regler gällande ventilation vid ombyggnad av lägenhet

Samtliga lägenheter består av mekanisk frånluft. Luften evakueras från wc, dusch, bad, klädkammare samt kök. Frånluftsfläkten är placerad på vinden. Det är en fläkt för varje uppgång, d v s en för Tjustgatan 5, en för Åsögatan 100 och en för Västgötagatan 18. Ersättningsluften (tilluften) kommer in i lägenheten via fönsterventiler och i vissa fall även via brevlådeinkastet.

Tänk även på att den luft du vill evakuera ut från lägenheten även måste komma in i lägenheten. Risk för luktöverföring lägenheter emellan kan annars uppstå.

Köksventilationen är rensningspliktig, dvs sotaren ska komma åt att rensa kanalen i köket, och det är därför av yttersta vikt att denna lämnas orörd och inte byggs in vid eventuell ombyggnad av kök.

Det är absolut förbjudet att installera en egen köksfläkt som ansluts på befintligt frånluftssystem. Endast volymkåpor eller kolfilterfläktar är godkända som komplement till redan befintligt evakuering i kök.

Vid eventuella frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta mig.

Med Vänlig hälsning
Indoor Service

Hans Westerberg

Hans Westerberg